



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VVF DI RAVENNA
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

Ufficio Prevenzione Incendi

④: +39 0544 281512

@: com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it

Pratica n. 18839

A Comune di Russi - Area urbanistica,
edilizia privata, ambiente
Via Babini 1
48026 Russi (RA)
PEC pg.comune.russi.ra.it@legalmail.it

OGGETTO: Valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3, d.P.R. 01/08/2011, n. 151.
DITTA/ATTIVITA - KVERNELAND GROUP RAVENNA S.r.l. sita in RUSSI (RA), VIA DE GASPERI 34.
Attività n./cat. 70.1.B, 70.1.B dell'allegato I, d.P.R. 01/08/2011, n. 151.
Il funzionario istruttore: D Pietro MONTALTO

Con riferimento alla richiesta di valutazione del progetto relativa all'attività in oggetto (realizzazione di due nuovi capannoni da adibire a magazzino), acquisita al prot. COM-RA n. 7420 del 20/05/2024, alla richiesta di documentazione integrativa di cui al prot. COM-RA n. 7856 del 27/05/2024, alla documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune di Russi e acquisita al prot. COM-RA n. 11289 del 22/07/2024, si comunica che, esaminati per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati, gli stessi risultano, in linea di massima, conformi alla normativa di sicurezza vigente e/o ai criteri generali di prevenzione incendi.

Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, deve essere integralmente osservata la regola tecnica e/o i criteri generali di prevenzione incendi in vigore, **dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:**

1. le tettoie di collegamento tra i due nuovi capannoni e i capannoni esistenti dovranno essere mantenute libere da materiali di ogni genere;
2. per gli impianti di produzione di calore in progetto, dovranno essere garantite le distanze di sicurezza dall'esistente impianto di decompressione di gas naturale.

Qualsiasi successiva variante comportante aggravio di rischio e rilevante ai fini della sicurezza dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto dall'art. 3, d.P.R. n. 151/2011.

A lavori ultimati, prima dell'esercizio dell'attività, dovrà essere presentata a questo Comando VVF, con le procedure di cui al d.P.R. n. 151/2011, segnalazione certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal d.m. 07/08/2012 (utilizzando la modulistica reperibile sul sito www.vigilfuoco.it), allegando le seguenti certificazioni:

1. elenco e quantitativi, a firma del legale rappresentante, delle sostanze che presentano pericolo di incendio o scoppio nonché degli impianti e delle apparecchiature pericolose;
2. elenco delle attrezzature e degli impianti antincendio;
3. per gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
impianti ricadenti nel campo di applicazione del d.m. 22/01/2008, n. 37

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA	
V.le Randi 25 - 48121 Ravenna e-mail certificata: com.ravenna@cert.vigilfuoco.it e-mail certificata ufficio prevenzione incendi: com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it	Centralino uffici: tel. +39 0544 281511 Sala operativa: tel. +39 0544 281515 e-mail ordinaria: so.ravenna@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.salaop.ravenna@cert.vigilfuoco.it



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VVF DI RAVENNA
FLAMMAM EXTINGUERE FLAMMA

- a) dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del citato d.m. n. 37/2008. Il progetto, a firma di tecnico abilitato, e gli allegati obbligatori devono essere custoditi dal titolare, che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli;
impianti non ricadenti nel campo di applicazione del d.m. 22/01/2008, n. 37
- b) dichiarazione, a firma dell'installatore, di corretta installazione e di corretto funzionamento dell'impianto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere custoditi dal titolare, che è tenuto a renderli disponibili per eventuali controlli,
- c) certificazione, a firma di professionista antincendio, di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto, in assenza del progetto di cui al precedente punto b);
4. dichiarazione, a firma di professionista antincendio, inherente ai prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dei dispositivi di apertura delle porte;
5. certificazione di resistenza al fuoco, a firma di professionista antincendio, di prodotti/elementi costruttivi in opera;
6. relazione tecnica ed elaborati grafici, a firma di tecnico abilitato, conformi a quanto specificato nell'allegato I, lett. B, d.m. 07/08/2012, per le attività soggette di categoria A individuate (impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con potenzialità superiore a 116 kW e fino a 350 kW).

D Pietro MONTALTO
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005

Il Comandante provinciale
PETITTO
firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO RAVENNA	
V.le Randi 25 - 48121 Ravenna e-mail certificata: com.ravenna@cert.vigilfuoco.it e-mail certificata ufficio prevenzione incendi: com.prev.ravenna@cert.vigilfuoco.it	Centralino uffici: tel. +39 0544 281511 Sala operativa: tel. +39 0544 281515 e-mail ordinaria: so.ravenna@vigilfuoco.it e-mail certificata: com.salaop.ravenna@cert.vigilfuoco.it