



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 59

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: **Acquedotto della Romagna - Progetto definitivo dei lavori relativi alla realizzazione del "Raddoppio della condotta esistente tra la cabina di Russi e la derivazione per Lugo e Cotignola" codice ATERSIR 2014RAAC0004 in Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Russi: approvazione delle controdeduzioni relativo all'osservazione pervenuta**

L'anno 2019, il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e nell'apposita sala delle adunanze, previa convocazione effettuata nei modi di rito a tutti i Consiglieri, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Consigliere ROSSI MARCELLA

Assiste il Segretario Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Su invito del Presidente il Segretario procede all'appello e risultano presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G)GIUSTIFICATO	SCRUTATORE
PALLI VALENTINA	SINDACO	P	
SAPORETTI LUCIA	CONSIGLIERE	P	
PLAZZI FILIPPO	CONSIGLIERE ANZIANO	P	X
SILVESTRONI IRENE	CONSIGLIERE	P	
FOLAGHI FAUSTO	CONSIGLIERE	P	
VITALI ROBERTO	CONSIGLIERE	P	
PATUELLI NICOLO'	CONSIGLIERE	P	X
ROSSI MARCELLA	PRESIDENTE	P	
BASSI GIANNA	CONSIGLIERE	P	
SAMORI' MARTINA	CONSIGLIERE	P	
UGOLINI DONATELLA	CONSIGLIERE	P	
LIVERANI ANNA	CONSIGLIERE	P	
FLAMIGNI ANDREA	CONSIGLIERE	P	
MAZZOLI MARTINO	CONSIGLIERE	P	
MARITTOZZI GIULIA	CONSIGLIERE	P	
ZANNONI GIANLUCA	CONSIGLIERE	P	X
FABRIZIO NICOLA	CONSIGLIERE	P	

Presenti n° 17 Assenti n° 0

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri come riportato sopra.
Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con Deliberazione n. 20 del 26/03/2019 il Consiglio Comunale di Russi ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole, sotto l'aspetto della compatibilità urbanistica in ordine al progetto definitivo dei lavori relativi alla realizzazione del "Raddoppio della condotta esistente tra la cabina di Russi e la derivazione per Lugo e Cotignola" dell' Acquedotto della Romagna, inserito nel Programma di Interventi approvato da ATERSIR, codice ATERSIR 2014RAAC0004, predisposto da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., ai fini della procedura di autorizzazione alla costruzione, svolta ai sensi della LR 37/2002, del DPR 327/2001 e della Legge 241/1990, in relazione a quanto previsto dall'art. 158-bis del Dlgs 152/2006 e smi, di competenza regionale, che comporterà l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, variante agli strumenti urbanistici e territoriali dei comuni interessati, la dichiarazione di Pubblica Utilità dell'opera e costituirà titolo abilitativo, ponendo in evidenza alcune prescrizioni di carattere operativo;

preso atto che:

in data 23/05/2019 è stata svolta, presso la sede di ATERSIR, Ente cui compete la procedura di approvazione, la prima seduta di Conferenza dei Servizi finalizzata a valutare il progetto definitivo delle opere relative alla realizzazione del "Raddoppio della condotta esistente tra la cabina di Russi e la derivazione per Lugo e Cotignola", predisposto da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ED inserito nel Programma di Interventi approvato da ATERSIR in data 26/07/2016 (delibera Consiglio d'Ambito n. 42/2016);

considerato che:

durante il periodo di deposito e pubblicazione del progetto, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. ha ricevuto alcune osservazioni al progetto, di cui una sola riguarda il territorio di Russi;

l'osservazione n. 01 Partita A012, pervenuta il 07/02/19, registrata al Prot. 1328, presentata dal Sig. Colombarini Luca e relativa ai terreni identificati al Foglio 15, Particelle 71, 78 e 79 illustra i prevedibili danni ad un giovane impianto di noci da frutto ed ai suoi accessori irrigui e di drenaggio, presenti sulla fascia di occupazione prevista dal progetto e, al fine di minimizzare i danni economici agli impianti, propone un tracciato alternativo per la tubazione di raddoppio, ricadente integralmente su terreni di proprietà della ditta osservante;

le controdeduzioni tecniche, proposte da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., ritengono l'osservazione non accoglibile per i seguenti motivi:

il tracciato alternativo proposto è notevolmente più lungo, di circa 120 metri, e prevede quattro curve a 90 gradi oltre a due curve meno accentuate, con allungamento del tracciato ed inserimento di molte nuove curve che provocherebbero un aumento delle perdite di carico della tubazione;

inoltre a seguito di due sopralluoghi in loco, di cui il secondo alla presenza di un rappresentante della proprietà, è stato rilevato che parte della piantagione d'alto fusto è stata eseguita con posa delle piante all'interno della preesistente fascia di servitù e quindi in ogni caso, terminati i lavori, il reimpianto dovrà essere eseguito nel rispetto di quanto previsto nel disciplinare di servitù;

dato atto che:

la controdeduzione proposta segue la logica del raddoppio in parallelo, alla base del progetto complessivo, e persegue la minimizzazione dei costi e la massimizzazione dell'efficienza della rete;

la controdeduzione proposta può essere assentita preventivamente o reiterata a posteriori della conclusione del procedimento di approvazione del Progetto Definitivo, ex Art. 158 bis del D.L.g.vo 152/2006 a cui il progetto è sottoposto, dal Consiglio Comunale di Russi;

considerato inoltre che:

il crono programma delle opere, allegato al progetto di raddoppio, prevede l'ottenimento delle autorizzazioni entro l'estate del 2019;

ritenuto proprio approvare le controdeduzioni tecniche, presentate da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., all'Osservazione n. n. 01 Partita A012, pervenuta il 07/02/19, registrata al Prot. 1328, presentata dal Sig. Colombarini Luca e relativa ai terreni identificati al Foglio 15, Particelle 71, 78 e 79 così come sopra sinteticamente riportate;

visto:

la Legge 241/1990 e smi;
il D. Lgs. 267/2000 e smi;
il D.lgs. 152/2016 e smi;
la L.R. 24/2017;
la L.R. 37/2002 e smi;

Con la seguente votazione espressa in forma palese: presenti n.17, favorevoli n.17;

DELIBERA

di **approvare** le controdeduzioni dell'Osservazione n. 01 Partita A012, Prot. 1328 del 07/02/19, presentata dal Sig. Colombarini Luca e relativa ai terreni identificati al Foglio 15, Particelle 71, 78 e 79, così come proposte da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., in sede di Conferenza dei Servizi nella seduta del 23/05/2019, il cui verbale è allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

di **approvare**, per le motivazioni espresse nelle summenzionate controdeduzioni, **non accolta** l'Osservazione n. n. 01 Partita A012, pervenuta il 07/02/19, registrata al Prot. 1328, presentata dal Sig. Colombarini Luca e relativa al progetto definitivo dei lavori relativi alla realizzazione del "Raddoppio della condotta esistente tra la cabina di Russi e la derivazione per Lugo e Cotignola" dell' Acquedotto della Romagna, inserito nel Programma di Interventi approvato da ATERSIR, codice ATERSIR 2014RAAC0004, predisposto da ai fini della procedura di autorizzazione alla costruzione, svolta ai sensi della LR 37/2002, del DPR 327/2001 e della Legge 241/1990, in relazione a quanto previsto dall'art. 158-bis del Dlgs 152/2006 e smi, per la porzione di tracciato previsto sui terreni identificati al Foglio 15, Particelle 71, 78 e 79.

di dichiarare la presente delibera, con votazione unanime separata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs 267/2000, vista la necessita' di procede quanto prima agli adempimenti previsti;

Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

ROSSI MARCELLA
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il documento:

Oggetto:	Acquedotto della Romagna - Progetto definitivo dei lavori relativi alla realizzazione del "Raddoppio della condotta esistente tra la cabina di Russi e la derivazione per Lugo e Cotignola" codice ATERSIR 2014RAAC0004 in Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Russi: approvazione delle controdeduzioni relativo all'osservazione pervenuta
Numero:	59
Data:	31/07/2019

è stato pubblicato in elenco all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal 07/10/2019 al 22/10/2019.

Registro di Albo Pretorio n.: 987

Li, 29/05/2024

Il Responsabile
Matteo Montalti